

421713  
(код продукции)

Шкаф учета на базе контроллера E-422.GSM

**ПАСПОРТ**

**АВБЛ.468354.080ПС**



### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шкаф учета на базе контроллера E-422.GSM АВБЛ.468354.080  
 зав. № \_\_\_\_\_, изготовлен \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

ЗАО «НПФ ПРОРЫВ», 140120, Российская Федерация, Московская обл.,  
 Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Опаленной Юности, д.18,  
 тел. (495) 556-66-03.

### 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шкаф учета на базе контроллера E-422.GSM (далее по тексту – изделие) предназначен для организации нижнего уровня системы учета энергоресурсов в автоматизированных системах телеметрии, а также автоматизированных информационно-измерительных системах (АИИС) коммерческого/ технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ/ АСТУЭ).

Изделие используется для удаленного опроса цифровых датчиков, счетчиков электроэнергии, считывания, предварительной обработки и хранения их показаний, передачи измеренных значений в АИИС. Обмен данными с диспетчерскими и операторскими пунктами выполняется преимущественно по сети GSM/GPRS. Выполняется привязка измеренных значений к текущему времени с учетом часового пояса. Режим работы Изделия – непрерывный, необслуживаемый.

### 3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Кол.
Контроллер терминальный E-422.GSM	1
Устройство защиты УЗ 485 - 2	2
Клеммный блок WPE 4 Ж/З	1
GSM – антенна 5db	1
Автомат ABB SH202L C10	1
Влагозащищенный настенный бокс ABB Mistral65 12М прозрачная дверь.	1
Кабельные вводы PG13/5	

#### 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие эксплуатируется в непрерывном необслуживаемом режиме. Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от минус 30°C до плюс 60°C;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре не выше плюс 35°C.

Напряжение питания переменного тока, В	220
Потребляемая мощность при напряжении питания 220 В, ВА, не более	15
Масса, кг, не более	2
Габаритные размеры (длина; ширина; высота), мм	320x250x155
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	55000
Технический ресурс, лет, не менее	10
Порт Ethernet 10/100 Mbit	1
Независимые гальванически изолированные порты RS-422/485	2
Порты RS-232	1
Порты телеуправления (2 А, 60 В постоянного тока)	1
Дискретные входы (12 В)	2
Аналоговые входы (0-2.5 В/0-20 мА)	2
Встроенный GSM/GPRS модем	есть
Рекомендуемое число счетчиков для опроса (при подключении счетчиков через интерфейс RS-485)	16
Пределы допускаемой погрешности при измерении электрической энергии и средней получасовой мощности с помощью многофункциональных электросчетчиков, подключенных по цифровым измерительным каналам	± 1 ед. мл. разряда измеренной величины
Абсолютная погрешность при измерении времени в условиях внешней синхронизации по сигналам точного времени, не более	± 2 с

## 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол.
Шкаф учета на базе контроллера E-422.GSM	АВБЛ.468354.080	1
Паспорт	АВБЛ.468354.080 ПС	1

## 6. СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Срок службы – 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня (даты) приемки ОТК.

### Гарантии изготовителя (поставщика)

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Допускается увеличение гарантийного срока эксплуатации на время неиспользованного гарантийного срока хранения.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет предприятие-изготовитель или сервисные организации по отдельным договорам при наличии: паспорта на изделие, рекламационного акта и акта ввода изделия в эксплуатацию.

## 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации изделия необходимо соблюдать требования «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

К эксплуатации изделия допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

При обнаружении внешних повреждений изделия или сетевой проводки следует отключить изделие до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.

В процессе работ по монтажу, пуско-наладке или ремонту изделия запрещается:

- производить смену электрорадиоэлементов во включенном изделии;
- использовать неисправные электрорадиоприборы, электроинструменты.

**8. КОНСЕРВАЦИЯ**

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

**9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ**

Шкаф учета на базе контроллера E-422.GSM  
 АВБЛ.468354.080, № \_\_\_\_\_  
заводской номер  
 упакован ЗАО «НПФ Прорыв», согласно требованиям, предусмотренным  
 в действующей технической документации.

---

 должность

---

 личная подпись

---

 расшифровка подписи

---

 число, месяц, год

**10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Шкаф учета на базе контроллера E-422.GSM  
 АВБЛ.468354.080, № \_\_\_\_\_

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, АВБЛ.468354.080 ТУ и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

**Начальник ОТК**

МП \_\_\_\_\_  
 личная подпись                      расшифровка подписи                      число, месяц, год

**Поверитель**

МП \_\_\_\_\_  
 личная подпись                      расшифровка подписи                      число, месяц, год

**11. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Дата установки	Дата снятия	Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)

**12. РЕМОНТ**

Краткие записи о произведенном ремонте

Шкаф учета на базе контроллера E-422.GSM

АВБЛ.468354.080, № \_\_\_\_\_

заводской номер

\_\_\_\_\_  
предприятие, число, месяц, год

Причина поступления в ремонт \_\_\_\_\_

Сведения о произведенном ремонте \_\_\_\_\_

вид ремонта

\_\_\_\_\_  
и краткие сведения о ремонте

Свидетельство о приемке после ремонта

\_\_\_\_\_  
вид ремонта, наименование предприятия

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, АВБЛ.468354.080 ТУ и действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

**Начальник ОТК**

МП \_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

число, месяц, год

**Поверитель**

МП \_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

число, месяц, год

